

Aktuální informace ke dni 31.8.2022 k regulaci teploty v místnostech pomocí termostatické hlavice (www.svjslancova.cz)

Výbor společenství vlastníků považuje za účelné informovat vlastníky a uživatele bytů o možnostech snížení spotřeby energie na vytápění bytu a úspoře nákladů.

Na všech radiátorech v bytech Slancova 1253-1262 jsou instalovány termostatické hlavice OVENTROP, které umožní nastavení individuální teploty v každé místnosti podle potřeby a využití. Termostatickou hlavici stačí nastavit na konkrétní stupeň a zařízení již samo udržuje zvolenou teplotu v místnosti.

Jak správně používat termostatické hlavice

1) Po skončení topné sezóny doporučují všichni výrobci nastavit termostatickou hlavici na nejvyšší stupeň (úplné otevření ventilu).

Snižuje se takto opotřebení ventilu a tím se prodlužuje jeho životnost.

2) Pro správné fungování nezakrývejte termostatickou hlavici a ani radiátor záclonami, parapety, nábytkem apod.

Aby termostatická hlavice správně fungovala, nesmí být zakryta záclonami, parapety, nábytkem apod. V případě, kdy tuto překážku nelze odstranit, je zapotřebí instalovat hlavici s odděleným teplotním čidlem (Tato úprava není hrazena z fondu oprav). Pokud je teplota v místnosti příjemná i při chladných radiátorech, není třeba se znepokojovat, hlavice pracují správně.

3) Termostatickou hlavici si nastavte na požadovanou teplotu a zařízení již samo udržuje zvolenou teplotu v místnosti.

Termostatická hlavice je vybavena snímacím prvkem, který je vysoce citlivý na změny tepla. Na principu roztažnosti snímacího prvku hlavice reguluje průtok média v topném tělese. Hlavice otevírá ventil pouze tehdy, když teplota v místnosti klesne pod Vámi nastavený stupeň na termostatické hlavici. V noci je možné energii na vytápění šetřit přivřením hlavice o jeden stupeň, ráno je pak třeba nastavit hlavici do původního nastavení. *Příklad: Hlavici máte nastavenou na stupeň číslo 3 a v místnosti je 24°C = radiátor by měl být studený.* Všechny termostatické hlavice jsou při montáži nastaveny tak, aby bylo možno používat stupně 2 až 5. Toto nastavení zabezpečuje tepelnou stabilitu celého domu a tím nedochází k tvoření plísní na stěnách.

4) Větrání v místnosti

Při větrání by měla být hlavice nastavena na nejnižší možný stupeň nebo zakryta, jinak chladný vzduch může způsobit její otevření. Po skončení větrání je nutné vrátit hlavici do původní polohy nastavení. Zvolte krátké a intenzivní větrání s naplno otevřeným oknem na 5-10 minut místo trvale otevřené ventilačky.

V případě jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit osobně na kancelář společenství, emailem na svjslancova@email.cz nebo telefonem 602 484 601.

Výbor společenství vlastníků Slancova 1253-1262, Praha 8

Význam symbolů a číslic na termostatické hlavici:

